

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2022-08-19-01

Toote nimetus: Korrigeeritud topeltseinaga hooneväline jäik muhviga kaablikaitsetoru latt ja korrigeeritud topeltseinaga hooneväline painduv kaablikaitsetoru rullis

Toote identifitseerimise element: EN 61386-24 CABLE PROTECTION N 750
EN 61386-24 CABLE PROTECTION L 750
EN 61386-24 CABLE PROTECTION N 450
EN 61386-24 CABLE PROTECTION L 450
EN 61386-24 CABLE PROTECTION N 1250

Toote tehnilised normid: EVS-EN 61386-24:2010 Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 24: Erinõuded. Maa-alused torusüsteemid.
EVS-EN 61386-1:2008 and EN 61386-1:2008/A1:2019. Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

Toote kasutusala: Hooneväline jäik muhviga kaablikaitsetoru ja painduv kaablikaitsetoru

Tootele deklareeritavad omadused	Kood	Ühik	Väärtus	Meetod
Materjal	-	-	Polüetüleen (PE) ja/või polüpropüleen (PP)	-
Nimimõõtmed	-	mm	50, 75, 110, 160	EVS-EN 61386-24:2010
Vastupidavus survele	750, 450	N	1250, 750, 450	
Vastupidavus löögile	N, L	-	N= normaalne: 5 kg L= light: 3kg	
Vastupidavus paindumisele	-	-	Jäik või painduv	

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele.
Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number ET-0243-19, mis on väljastatud Inspecta Estonia OÜ poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-066-21.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-065-21.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 19.08.2022

Allkirjastatud:
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt

