



Toote sertifikaat

ET-0406-24



Inspecta Estonia OÜ on väljastanud toote sertifikaadi tõendamaks, et ehitustootel

Topeltseinaga korrigeeritud kaablikaitse torud maa-aluseks paigaldamiseks

mille on turule lasknud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, EESTI

ja mis on toodetud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, EESTI

Nominaalne välisläbimõõt [mm]	Vastupidavus kokkusurumisjõule		Löögikindlus (klass)	Paindumus
	[N]	(tüüp)		
50 - 160	450	450	L	Painduv
50 - 160	450	450	N	Painduv
50 - 160	450	450	L	Jäik
50 - 160	450	450	N	Jäik
50 - 160	750	750	L	Jäik
50 - 160	750	750	N	Jäik
110	1250	750	N	Jäik

Ettevõttes on toimiv tootmisohje süsteem, mis on juurutatud lähtuvalt standardi **EN 61386-24:2010**, **EN 61386-1:2008** ja **EN 61386-1:2008/A1:2019** nõuetest.

Tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelevalvet ja hindamist.

Sertifikaat on väljastatud **29.07.2024** ja kehtib kuni **28.07.2029**, kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.kiwa.com/ee.

German Vimb
Inspecta Estonia OÜ nimele



Tallinn 29.07.2024

SERTIFIKAAT

Inspecta Estonia OÜ

Mäealuse 2/4

12618 Tallinn

EESTI

Tel. +372 659 9470

estonia@kiwa.com

www.kiwa.com/ee