

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2026-09-04-01

Toote nimetus: Korrigeeritud topeltseinaga hooneväline jäik muhviga kaablikaitsetoru latt ja korrigeeritud topeltseinaga hooneväline painduv kaablikaitsetoru rullis

Toote identifitseerimise element: EN 50626 CABLE PROTECTION N 750
EN 50626 CABLE PROTECTION L 750
EN 50626 CABLE PROTECTION N 450
EN 50626 CABLE PROTECTION L 450
EN 50626 CABLE PROTECTION N 1250

Toote tehnilised normid: EVS-EN 50626-1:2023 Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 1: General requirements

Toote kasutusala: Hooneväline jäik muhviga kaablikaitsetoru ja painduv kaablikaitsetoru

Tootele omadused	deklareeritavad	Kood	Ühik	Väärtus	Meetod
Materjal	-	-	-	Polüetüleen (PE) ja/või polüpropüleen (PP)	-
Nimimõõtmed	-	-	mm	50, 75, 110, 125, 160, 200, 250	EVS-EN 50626-1:2023
Vastupidavus survele	750, 450	N	-	1250, 750, 450	
Vastupidavus löögile	N, L	-	-	N= normaalne: 5 kg L= light: 3kg	
Vastupidavus paindumisele	-	-	-	Jäik või painduv	
Vastupidavus UV kiirgusele	-	-	-	Vastupidav	FPC

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele.
Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number ET-0406-24, mis on väljastatud Inspecta Estonia OÜ poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-112-24.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-112-24.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 04.09.2026

Allkirjastatud:

Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt

