

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

|                        |    |
|------------------------|----|
| ENGLISH .....          | 2  |
| ESPAÑOL .....          | 3  |
| FRANÇAIS .....         | 4  |
| ITALIANO .....         | 5  |
| NEDERLANDS .....       | 6  |
| DEUTSCH .....          | 7  |
| SUOMI .....            | 8  |
| SVENSKA .....          | 9  |
| NORWEGIAN BOKMÅL ..... | 10 |
| DANSK .....            | 11 |
| MAGYAR .....           | 12 |
| ROMÂNĂ .....           | 13 |
| EESTI .....            | 14 |
| LIETUVIŲ .....         | 15 |
| LATVIEŠU .....         | 16 |
| ČEŠTINA .....          | 17 |
| SLOVENČINA .....       | 18 |
| TÜRKÇE .....           | 19 |
| PORTUGUÊS .....        | 20 |
| POLSKI .....           | 21 |
| HRVATSKI .....         | 22 |
| SLOVENŠČINA .....      | 23 |
| БЪЛГАРСКИ .....        | 24 |

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1004651

**1. Unique identification code of the product-type\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Authorized representative**

-

**5. System/s of AVCP**

AVCP: 3

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Raigo Viltrop, Product Manager at Keila on 05/07/2017**



**WEB address of DOP finder: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1004651

### 1. Código de identificación única del producto tipo\*:

XPB CL.1 1,5...10 1kV

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E<sub>ca</sub>

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Raigo Viltrop, Product Manager en lugar Keila  
fecha de emisión 05/07/2017**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1004651

**1. Code d'identification unique du produit type\*:**

XPK CL.1 1,5...10 1kV

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonie

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Raigo Viltrop, Product Manager à Keila le 05/07/2017**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1004651

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: E<sub>ca</sub>

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Raigo Viltrop, Product Manager in Keila addì 05/07/2017**



**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1004651

**1. Unieke identificatiecode van het producttype\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estland

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Raigo Viltrop, Product Manager te Keila op datum van afgifte 05/07/2017**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1004651

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Verwendungszweck(e):**

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

**3. Hersteller:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estland

**4. Bevollmächtigter:**

-

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

AVCP: 3

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle(n):**


2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten E<sub>ca</sub>  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Raigo Viltrop, Product Manager in Keila am 05/07/2017**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1004651

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Viro

**4. Valtuutettu edustaja:**

-

**5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**

**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 3

**6. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

Palokäyttäytyminen: E<sub>ca</sub>

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Raigo Viltrop, Product Manager , Keila , 05/07/2017**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PRESTANDEKLARATION

Nr 1004651

**1. Produkttypens unika identifikationskod\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**


2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $E_{ca}$   
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Raigo Viltrop, Product Manager ort Keila , dag för utfärdande 05/07/2017**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1004651

**1. Unik identifikasjons kode for produktet\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Anvendelses område/områder:**

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

**3. Produsent**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estland

**4. Bemyndiget representant**

-

**5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 3

**6. Harmonisert standard**

EN 50575:2014+A1:2016

**Sertifiserings organ:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Ytelser deklarasjon(er) / erklæring(er)**

Brannmotstand: E<sub>ca</sub>

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelser deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Raigo Viltrop, Product Manager i Keila den 05/07/2017**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1004651

**1. Varetypens unikke identifikationskode\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**


2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand:  $E_{ca}$   
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Raigo Viltrop, Product Manager sted Keila dato den 05/07/2017**



**Web adresse for DOP finder: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* For at identificere alle "unikke identifikationskoder på produkttype" omfattet af denne DOP (krav i henhold til CPR-regulativet) henvises til det tilhørende bilag.

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1004651

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Észtország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: E<sub>ca</sub>

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Raigo Viltrop, Product Manager kibocsájtás helye Keila kibocsájtás dátuma 05/07/2017**



**DoP internetes kereső: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1004651

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Performanta (performante) declarată (declare):**

Reactie la foc: E<sub>ca</sub>

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Raigo Viltrop, Product Manager în Keila la data eliberării 05/07/2017**



**Adresa WEB unde se găsește DOP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1004651

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Volitatud esindaja:**

-

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus:  $E_{ca}$

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Raigo Viltrop, Product Manager koht Keila väljaandmise kuupäev 05/07/2017**



**DoP leidja veebileht: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1004651

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: E<sub>ca</sub>

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Raigo Viltrop, Product Manager vieta Keila išdavimo data 05/07/2017**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1004651

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: E<sub>ca</sub>

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Raigo Viltrop, Product Manager vieta Keila izdošanas datums 05/07/2017**



**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1004651

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Zamýšlené použití:**

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

**3. Výrobce:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Zplnomocněný zástupce:**

-

**5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(é) subjekt(y):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Reakce na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Raigo Viltrop, Product Manager v/ve Keila . Datum vydání : 05/07/2017**



**DoP internetový vyhledávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výroků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1004651

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

**3. Výrobca:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estónsko

**4. Splnomocnený zástupca:**

-

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Deklarované parametre:**

Reakcia na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpisal(-a) za a v mene výrobcu Raigo Viltrop, Product Manager v/vo Keila dňa  
05/07/2017**



**DoP internetový vyhľadávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PERFORMANS BEYANI

No. 1004651

**1. Ürün-tipi kimlik kodu\*:**

XPK CL.1 1,5...10 1kV

**2. Kullanım amacı/amaçları**

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

**3. İmalatçı**

Prysmian Group Baltics AS

Paldiski Road 31

76606 - Keila

Estonia

**4. Yetkili temsilci**

-

**5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 3

**6. Harmonize standard :**

EN 50575:2014+A1:2016

**Onaylanmış kuruluş(/lar)**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Beyan edilen performans(/lar):**

Yangına tepki: E<sub>ca</sub>

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Raigo Viltrop, Product Manager - Keila - 05/07/2017**



**DOP Bulucu Web Adresi: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1004651

**1. Código de identificação único do produto-tipo\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estônia

**4. Mandatário:**

-

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: E<sub>ca</sub>

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Raigo Viltrop, Product Manager no local Keila na data de emissão 05/07/2017**



**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**NR.** 1004651

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Upoważniony przedstawiciel**

-

**5. Systemy AVCP**

AVCP: 3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


**7. Deklarowane właściwości użytkowych:**

Reakcja na ogień: E<sub>ca</sub>

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Raigo Viltrop, Product Manager w Keila w dniu 05/07/2017**



**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1004651

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**


2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: E<sub>ca</sub>  
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Raigo Viltrop, Product Manager U mjesto Keila dana datum izdavanja 05/07/2017**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1004651

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda\*:**

XPB CL.1 1,5...10 1kV

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**


2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara  $E_{ca}$   
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Raigo Viltrop, Product Manager v kraj Keila dne datum izdaje 05/07/2017**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1004651

**1. Уникален Идентификационен Номер\*:**

ХРК CL.1 1,5...10 1kV

**2. Предвидена Употреба**

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

**3. Производител**

Prysmian Group Baltics AS  
Paldiski Road 31  
76606 - Keila  
Estonia

**4. Упълномощен Представител**

-

**5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)**

AVCP: 3

**6. Хармонизиран Стандарт**

EN 50575:2014+A1:2016

**Нотифицирани Органи**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Деклариран Експлоатационни Показатели**

Реакция на огън E<sub>ca</sub>

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Raigo Viltrop, Product Manager При Keila на 05/07/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)

## APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1004651

Individual material codes covered by DoP

1004651 - XPK CL.1 1,5...10 1kV

| Our Material Code | Material Description        |
|-------------------|-----------------------------|
| 20166010          | XPK 5G1,5 1kV               |
| 20166011          | XPK 5G2,5 1kV               |
| 20166012          | XPK 3G1,5 1kV               |
| 20166013          | XPK 3G2,5 1kV               |
| 20166211          | XPK 3G4 1kV                 |
| 20166212          | XPK 3G6 1kV                 |
| 20166213          | XPK 4G1,5 1kV               |
| 20166214          | XPK 4G2,5 1kV               |
| 20166215          | XPK 4G4 1kV                 |
| 20166216          | XPK 4G6 1kV                 |
| 20166217          | XPK 5G4 1KV                 |
| 20166218          | XPK 5G6 1KV                 |
| 20167487          | XPK 3G1,5 1kV T500          |
| 20167488          | XPK 3G2,5 1kV T500          |
| 20167615          | XPK 5G10 1KV T500           |
| 20167619          | XPK 4G10 1KV T500           |
| 20168146          | XPK 5G6 1KV P100/1200       |
| 20180113          | XPK INDOORS 3G1,5 1kV T1000 |