


VASTAVUSDEKLARATSIOON	Nr. 09QD-14EE/V5	Kuup. 13.06.2018	 06
<p>Toode JÕUKAABLID NIMIPINGEGA $U_0 / U = 0,6 / 1$ kV</p> <p>Tüüp ARLC / ARLC-PLUS 0,6 / 1 kV</p>			
<p>Tootja Prysmian Group Baltics AS Paldiski mnt. 31, Keila 76606 Eesti</p>			
<p>Toodetud vastavalt: EVS-HD 603 S1:2001 / A3:2007 Osa 5D IEC 60502-1</p> <p>Muud nõuded EVS-EN 60332-1-2:2004 / A1:2015</p>			
<p>Toode on kontrollitud ja testitud vastavalt ülalloodud tehnilistele standarditele ning on tunnistatud vastavaks seal esitatud nõuetele.</p> <p>Kaabel omab CE märgistust ning vastab Madalpingedirektiivi 2014/35/EU nõudele.</p> <p>Kõik tootes kasutatud plastid on UV kindlad ja ei vaja eraldi kaitset päiksevalguse eest</p>			
<p>Ettevõtte juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 nõuetele</p>			
<p>Ettevõtte järgib ja täidab Euroopa Komisjoni Regulatsiooni nr. 1907/2006 (REACH) nõudeid, samuti nõuame seda ka oma vastavatelt alltarnijatelt.</p>			

Prysmian Group Baltics AS
Kvaliteediosakond



Paavo Brauer
Kvaliteedijuht



Märge: HD 603 S1 - see Harmoniseerimisdokument on heakskiidetud CENELEC-i poolt 1993 - 12 - 08.

CENELEC-i liikmed on kohustatud täitma CEN / CENELEC Siseregulatsiooni, mis määrab harmoniseerimisdokumendi kasutuselevõtutingimused rahvuslikul tasemel.

