

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

02.09.02

J-Y(St)Y Lg

Wir bestätigen, dass die oben genannten Fernmeldekabel nach DIN VDE 0815 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Telecommunication cables manufactured acc. to DIN VDE 0815.

Leiterklasse: Leiter-Ø 0,6 mm (0,28 mm²), Leiter-Ø 0,8 mm (0,50 mm²)
Conductor class: conductor-Ø 0,6 mm (0,28 mm²), conductor-Ø 0,8 mm (0,50 mm²)

Nennspannung: 300 V
Rated voltage: 300 V

Prüfspannung: 800 V
Test voltage: 800 V

Temperaturbereich: fest min./max.: -30 °C / +70 °C
 bewegt min./max.: - 5 °C / +50 °C
Temperatur range: fixed min./max.: -30 °C / +70 °C
moved min./max.: - 5 °C / +50 °C

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 01.09.2020

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!

TKD KABEL GmbH

